

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1	Kocioł EE100 D= 100 kW x 2szt	2	12	Zawór 3 dr. VS433A dn 32 Kw=16 m3/h z siłownikiem VS4 Honeywell	1
2	Naczynie wzbiorcze V=100 dm3 x 2szt wg PN-B-02413	1	13	Pompa obiegu c.o. - Magina 3 32-60 Grundfos	1
3	Naczynie wzbiorcze V=100 dm3 x 2szt wg PN-B-02413	2	14	Pompa obiegu c.o. - Magina 3 32-60 Grundfos	1
4	Regulator modułowy kotła CAN I/O :	2	15	Pompa obiegu c.o. - Magina 3 32-60 Grundfos	1
5	Czujnik temperatury ładowaniem zbiorników akumulacyjnych	2	16	Pompa obiegu c.o. - Magina 3 32-60 Grundfos	1
6	Zawór 3 dr. VS433A dn 40 Kw=25 m3/h z siłownikiem VS4 Honeywell	2	17	Rozdzielaczce obiegów grzewczych Dn65xDn40xDn40xDn40	2
7	Pompa obiegu kotła UPE Magina 3 32-100 Grundfos	2	18	Regulator modułowy rozszerzeń	2
8	Podgrzewacz pojemnościowy V=500 dm3	2	19	Zawór zwrótny antyskażeniowy CA 296 dn 20 Danfoss	1
9	Zbiornik akumulacyjny V=1000 dm3	1	20	Stała uciążliwość wody Cosmowater Standard	1
10	Separator powietrza dn65/dn100 wyk. warsztatowe	2	21	Filter mechaniczny z płukaniem wstecznym FF06 Honeywell	1
11	Pompa obiegu c.o. - Magina 3 32-60 Grundfos	1	22	Naczynie wzbiorcze V= 25 dm3	1

Obiekt	Dom Kultury w Sępólnie	Podpis
Adres	ul. Mostowa 3, 11-210 Sępólno	
Projektant	mjr inż. Marcin Dantłow	Nr upr.
Skala	06.2017	Przedmiot
1:100	06.2017	Isotemat kotłowni
		Nr rys.
		S2

Rzut piwnic - wewn. inst. C.O.

